



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO 340/2025/com del 04/06/2025

OGGETTO: ACQUISTO URGENTE DI GRUPPO ELETTROGENO PER TRAVERSA SUL FIUME SECCHIA CASTELLARANO-SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI – AFFIDAMENTO DIRETTO

L'anno 2025 il giorno 4 del mese di Giugno si è riunito, in videoconferenza sulla piattaforma MS Teams, in conformità all'Art. 30, comma 2, dello Statuto consortile, ed in presenza, presso la sede consorziale di Reggio Emilia, il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

1.	Catellani Lorenzo	Presidente	Presente
2.	Franceschini Ugo	Vice Presidente	Presente
3.	Notari Alberto	Vice Presidente	Presente
4.	Bolondi Mauro	Consigliere	Assente
5.	Bottura Mario	Consigliere	Presente

Per il Collegio dei Revisori sono presenti:

- Dott. Leoni Luigi – Presidente
- Dott. Fantini Valerio – Revisore Effettivo
- Dott. Prati Guido – Revisore Effettivo – presente in video conferenza

Sono inoltre presenti, la Direttrice Amministrativa, Dott.ssa Federica Rinaldi, che assume le funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore Generale Avv. Domenico Turazza.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, dichiara aperta la discussione sul punto 9 all'Ordine del Giorno.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Premesso e considerato:
 - che presso la Traversa del Fiume Secchia tra i comuni di Castellarano e Sassuolo, è presente un gruppo elettrogeno di emergenza da 20 KW, che come da procedure viene testato una volta al mese;
 - che durante le prove del mese di marzo si è riscontrato che il gruppo elettrogeno non erogava tensione sufficiente al funzionamento delle apparecchiature di manovra delle varie paratoie, riscontrando un problema ai cavi in uscita dal generatore stesso;
 - che è stata pertanto contattata in via d'urgenza la ditta Alessandri S.r.l. con sede in Scandiano, Via Padre F. Sacchi n. 30 che ha effettuato una riparazione in via d'urgenza e provvisoria non potendo la struttura rimanere sguarnita di tale dispositivo di emergenza;
 - che valutato i costi di riparazione del gruppo esistente che ha oltre 30 anni e confrontati con quelli di sostituzione con un nuovo gruppo, nonché valutate le garanzie di durata delle due soluzioni, il Dirigente d'Area Gestione Idraulica e Ambiente ing. Paola Zanetti, nonché Ingegnere Responsabile della Traversa, propone la sostituzione del gruppo elettrogeno, con uno tra l'altro di taglia superiore (33 KVA) per poter rispondere in modo più adeguato ed efficiente alle modifiche nel frattempo intervenute nel nodo idraulico con la realizzazione del bacino laterale;
 - che l'impresa Alessandri srl si è resa disponibile a fornire il nuovo gruppo elettrogeno per l'importo complessivo di € 12.450,00 al netto dell'iva di legge, comprensivo anche di quadro elettrico ATS di scambio rete-gruppo,
 - che, ritenendo l'importo offerto congruo, il Rup Ing. Paola Zanetti propone di procedere all'affidamento diretto per la fornitura del gruppo elettrogeno e del quadro di scambio;
 - che la spesa dovrà essere imputata alla commessa 25DGIA-007;
- Quanto sopra premesso e considerato;
- Con voto unanime espresso a termini statutari;

d e l i b e r a

- le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di disporre l'affidamento diretto della fornitura di gruppo elettrogeno e di quadro di scambio dalla ditta Alessandri S.r.l. per l'importo complessivo di € 12.450,00 al netto dell'iva di legge.

* * *

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott.ssa Federica Rinaldi)

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

(Lorenzo Catellani)

firmato digitalmente