



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO 346/2023/com del 26/06/2023

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL
TRASFORMATORE DELL'IMPIANTO DI BORETTO (RE) - CIG ZE53BCCE9E.**

L'anno 2023 il giorno 26 del mese di Giugno si è riunito, in videoconferenza sulla piattaforma MS Teams, in conformità all'Art. 30, comma 2, dello Statuto consortile, ed in presenza, presso la sede consorziale di Reggio Emilia, il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

1.	Bonvicini Marcello	Presidente	Presente
2.	Alberici Arianna	Vice Presidente	Presente
3.	Catellani Matteo	Vice Presidente	Presente
4.	Franceschini Ugo	Consigliere	Presente
5.	Ruffini Fabio	Consigliere	Assente

Per il Collegio dei Revisori sono presenti:

- Baldini Corrado – Presidente – presente in video conferenza
- Cattani Ivan Roberto – Revisore - presente
- Stradi Massimiliano – Revisore - presente

E' inoltre presente, il Direttore Generale, avv. Domenico Turazza, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, dichiara aperta la discussione sul punto 11 all'Ordine del Giorno.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Premesso e considerato:
 - che nell'imminenza della stagione irrigua, durante le prove e i controlli si sono riscontrate anomalie sul trasformatore situato nell'impianto di "Boretto 1" ;
 - data la strategicità dell'impianto, e la funzione primaria del trasformatore per la funzionalità dello stesso, si è provveduto a sostituire il trasformatore con il trasformatore di scorta in dotazione, adatto per le emergenze;
 - si è provveduto nel frattempo al trasferimento del trasformatore presso officina elettrica specializzata al fine di valutare le cause della avaria e al suo immediato ripristino, state la necessità di reinstallare il trasformatore in impianto, al posto di quello di scorta;
 - che si è reso disponibile ad effettuare il suddetto intervento l'impresa Misa srl con sede in Arzignano (VI) via Decima Strada n. 11/13, provvedendo alla manutenzione straordinaria del suddetto trasformatore TEP-B SEA 4200 kVA in resina;
 - che in particolare, si è reso necessario il rifacimento completo dell'avvolgimento lato 15.000 V del trasformatore e la ricostruzione ex novo di tutto l'esistente pacco magnetico. L'importo stimato e consuntivato da MISA risulta di euro € 30.000,00 + iva di legge, ritenuto congruo dal RUP ing. Paola Zanetti;
 - considerato che l'intervento effettuato sul trasformatore non rientra tra le attività in capo a MISA in relazione al contratto di "Servizio, Assistenza Tecnica e Manutenzione degli Impianti di Boretto", rep. n. 990 del 07/02/2019, si rende necessario procedere ad un affidamento specifico per tale intervento sul trasformatore effettuato in via d'urgenza;
 - alla luce di quanto sopra il Dirigente dell'area Gestione Idraulica e Ambiente ing. Paola Zanetti, in qualità di RUP, propone di effettuare affidamento specifico alla ditta Misa srl, per la riparazione effettuata in via di emergenza, con costi a carico dei Consorzi Associati alla derivazione di Boretto;
 - che tali costi trovano copertura finanziaria nella commessa 23DGIA-004 task 010;

- Quanto sopra premesso e considerato;
- Con voto unanime espresso a termini statutari;

d e l i b e r a

- le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di ratificare/approvare la proposta del Responsabile Unico del Procedimento disponendo l'affidamento all'impresa Misa srl con sede in Arzignano (VI) via Decima Strada n. 11/13 per la riparazione in emergenza del trasformatore TEP-B SEA 4200 kVA in resina dell'impianto di "Boretto 1" con costi a carico dei Consorzio Associati alla Derivazione dal Fiume Po a Boretto di € 30.000,00+ iva di legge.

* * *

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Avv. Domenico Turazza)

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

(Marcello Bonvicini)

firmato digitalmente