



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO 679/2024/com del 11/12/2024

OGGETTO: IMPIANTO PANZANO: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE POMPA GR.2 PER MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' DI POMPAGGIO E MIGLIORAMENTO DELLA REGOLAZIONE IRRIGUA- C.P. 142/24/00 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, NOMINA DIRETTORE LAVORI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO

L'anno 2024 il giorno 11 del mese di Dicembre si è riunito, in videoconferenza sulla piattaforma MS Teams, in conformità all'Art. 30, comma 2, dello Statuto consortile, ed in presenza, presso la Sala 2000 della Bocciofila, Via Anna Magnani n. 1 – Campagnola Emilia (RE), il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

| | | | |
|----|-------------------|-----------------|----------|
| 1. | Catellani Lorenzo | Presidente | Presente |
| 2. | Franceschini Ugo | Vice Presidente | Presente |
| 3. | Notari Alberto | Vice Presidente | Assente |
| 4. | Bolondi Mauro | Consigliere | Assente |
| 5. | Bottura Mario | Consigliere | Presente |

Per il Collegio dei Revisori sono presenti:

- Dott. Fantini Valerio – Revisore Effettivo – presente
- Dott. Guido Prati – Revisore Effettivo - presente in video conferenza

Sono inoltre presente, la Direttrice Amministrativa, Dott.ssa Federica Rinaldi, che assume le funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore Generale Avv. Domenico Turazza.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, dichiara aperta la discussione sul punto 8 all'Ordine del Giorno.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Premesso e considerato che:
 - L'impianto Consorziato di Panzano, in comune di Campogalliano (MO), è inserito nella rete irrigua del canale Quinto-cavo Lama e svolge la funzione di irrigazione, ricevendo l'acqua dal precedente impianto di Gargallo sollevandola per le utenze connesse alla parte terminale del canale;
 - la funzione svolta da questo impianto è di fondamentale e strategica importanza considerato che il fuori servizio, anche parziale, pregiudicherebbe il regolare funzionamento delle derivazioni sottese, compromettendo il continuo approvvigionamento dell'acqua necessaria sui tratti primari e secondarie ad essi connessi;
 - l'impianto irriguo di Panzano è costituito da due pompe, una sommergibile (GR.1) ed una centrifuga verticale (GR.2);
 - considerato le mutate esigenze dell'impianto dalla sua costruzione ad oggi e data la vetustà della pompa indicata come gruppo 2, è stato predisposto un progetto per la sostituzione di tale pompa con una macchina idraulica concettualmente differente e maggiormente idonea al lavoro di impianto e consentirà di efficientare la funzione dell'intero impianto tanto dal punto di vista energetico, tanto dal punto di vista funzionale idraulico
- il quadro economico di progetto è il seguente:

| | | |
|----|---|-----------|
| | Forniture e lavori | |
| A | Forniture, noli a caldo e lavorazioni speciali da affidare all'esterno | |
| A1 | Fornitura tubazione di mandata completa di curve e accessori | 25.950,00 |
| A2 | Fornitura di pompa sommergibile | 31.400,00 |
| A3 | Fornitura componenti elettrici | 21802.00 |

| | | |
|----------|--|-------------------|
| | Trasformatore, quadro, cavi di potenza, accessori | |
| A4 | Noli per smontaggi e montaggi e opere edili | 11.780,00 |
| | Totale forniture A | 90.932,00 |
| B | Rimozione e posa in opera (personale e mezzi del Consorzio) | 16.546,88 |
| | Totale A+B | 107.478,88 |
| C | Somme a disposizione dell'amministrazione | |
| c.1 | Iva su totale A | 20.005,04 |
| c.2 | Imprevisti e arrotondamenti < 2% | 476,08 |
| c.3 | Spese tecniche progettazione DL | 5.040,00 |
| C | Totale somme a disposizione dell'amministrazione | 25.521,12 |
| | Totale generale | 133.000,00 |

- Per quanto attiene alla pompa si è effettuata richiesta di offerta alla ditta XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.r.l. con sede in S. Giovanni Merignano (PE) che si è resa disponibile alla fornitura della pompa GR.2 al prezzo formulato con offerta del 28/10/2024 Rif.: 38-1596-2024 – PANZANO per l'importo di euro 31.400,00 € oltre all'iva al 22%;
- il dirigente Area Gestione Idraulica e Ambinete ing. Paola Zanetti, propone di:
 - approvare il progetto **IMPIANTO PANZANO: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE POMPA GR.2 PER MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' DI POMPAGGIO E MIGLIORAMENTO DELLA REGOLAZIONE IRRIGUA** per l'improto complessivo di euro 133.000,00
 - procedere all'affidamento della fornitura della pompa alla ditta XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.r.l. con sede in S. Giovanni Merignano (PE) per l'importo sopra indicato che trova copertura nella commessa 24SIMP-003 T.014 e di nominare direttore dell'esecuzione il p.i. Mauro Bigliardi
- Quanto sopra premesso e considerato;

- Con voto unanime espresso a termini statutari;

d e l i b e r a

- le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di approvare il progetto esecutivo relativo a "IMPIANTO PANZANO: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE POMPA GR.2 PER MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' DI POMPAGGIO E MIGLIORAMENTO DELLA REGOLAZIONE IRRIGUA", dell'importo complessivo di € 133.000,00;
- di disporre l'affidamento diretto della fornitura della pompa GR.2 all'impresa A XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.r.l., con sede in sede in S.Giovani Merignano (PE) per 'importo contrattuale € 31.400,00 al netto dell'iva di legge.
- Di nominare direttore dell'esecuzione il p.i. Mauro Bigliardi.

* * *

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott.ssa Federica Rinaldi)

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

(Lorenzo Catellani)

firmato digitalmente