



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO 184/2025/com del 27/03/2025

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA GR.3 – IMPIANTO IRRIGUO ROTTE – CP 043/25/00 - APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REVISIONE POMPA – CIG B66198E61E.

L'anno 2025 il giorno 27 del mese di Marzo si è riunito, in videoconferenza sulla piattaforma MS Teams, in conformità all'Art. 30, comma 2, dello Statuto consortile, ed in presenza, presso l'Impianto Idrovoro Il Torrione, sito in Via G. Matteotti n. 14 a Gualtieri (RE), il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

1.	Catellani Lorenzo	Presidente	Presente
2.	Franceschini Ugo	Vice Presidente	Presente
3.	Notari Alberto	Vice Presidente	Assente
4.	Bolondi Mauro	Consigliere	Presente
5.	Bottura Mario	Consigliere	Presente

Per il Collegio dei Revisori sono presenti:

- Dott. Leoni Luigi – Presidente
- Dott. Fantini Valerio – Revisore Effettivo
- Dott. Prati Guido – Revisore Effettivo – presente in video conferenza

Sono inoltre presente, la Direttrice Amministrativa, Dott.ssa Federica Rinaldi, che assume le funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore Generale Avv. Domenico Turazza.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, dichiara aperta la discussione sul punto 9 all'Ordine del Giorno.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Premesso e considerato che:
 - ubicato in comune di Reggio Emilia, al confine con Bagnolo in Piano, l'impianto irriguo Rotte solleva le acque mediante tre elettropompe rendendole disponibili su un comprensorio complessivo di quasi 17.000 Ha;
 - durante le attività di manutenzione preventiva per la stagione irrigua 2025, durante le prove di avviamento, si sono verificati problemi sulla pompa GR.3 per intervento dei sensori di infiltrazione;
 - la pompa sommersibile GR.3 è installata in impianto dall'anno 2002 e soggetta alle normali revisioni e controlli annuali;
 - all'anomalia riscontrata ha fatto seguito uno specifico controllo della macchina, ed è stata riscontrata l'effettiva presenza di acqua all'interno della camera dell'olio conseguente alla probabile rottura della prima tenuta meccanica, senza danneggiamento del motore elettrico;
 - in considerazione dell'inizio della stagione irrigua, ormai prossimo, si rende pertanto necessario procedere alla riparazione della pompa;
 - i tecnici del settore Impianti hanno predisposto un progetto che prevede lo smontaggio completo del gruppo pompa-motore con personale del Consorzio per il successivo conferimento ad officina specializzata per l'esecuzione dell'intervento di revisione e ripristino delle parti usurate da parte di Ditta specializzata, il successivo rimontaggio e le prove di funzionamento in impianto a cura del personale consortile;
- il quadro economico di progetto è il seguente:

Pos.	Descrizione	PROGETTO Importo (€)
A	forniture, noli a caldo e lavorazioni speciali da affidare all'esterno	
a.1	Revisione completa pompa sommersibile come da dettaglio indicato in offerta	24.489,55
a.2	Nolo a caldo di autogru per carico e scarico motore da impianto ad autocarro consorziale e viceversa	800,00
	totale A)	25.289,55

B	Smontaggi, trasporti e posa in opera (personale e mezzi del Consorzio)	
b.1	Manodopera consortile elettromeccanici per smontaggio motore, approntamento tamponamenti di sicurezza in impianto, rimontaggio del motore e smontaggio cantiere	3.240,00
b.2	Autocarro consorziale per trasporti da impianto a officina e ritorno con operatore, carico e scarico	928,00
	totale B)	4.168,00
C	somme a disposizione dell'amministrazione	
c.1	Iva su totale A	5.563,70
c.2	Imprevisti su totale A	178,75
c.3	Spese tecniche di progettazione e DL	800,00
	totale C)	6.542,45
	Totale generale Iva inclusa	36.000,00

- relativamente alla revisione della pompa, a seguito di indagini di mercato condotte dal personale tecnico del settore impianti, considerate le offerte ricevute, il Rup Ing. Paola Zanetti propone di affidare tale intervento alla ditta Elettromeccanica Veneta srl che ha presentato un preventivo per un importo complessivo pari ad € 24.489,55 + IVA;
 - la spesa trova copertura finanziaria nella commessa 25SIMP-003;
 - Quanto sopra premesso e considerato;
 - Con voto unanime espresso nei termini statutari;
- d e l i b e r a
- le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
 - di approvare il progetto di manutenzione straordinaria della pompa GR3 dell'impianto irriguo Rotte per un importo complessivo di € 36.000,00;
 - di procedere alla esecuzione mediante smontaggio e montaggio a cura di personale Consortile e noli a caldo di apparecchi di sollevamento e di procedere all'affidamento diretto della manutenzione straordinaria della pompa GR3 all'Elettromeccanica Veneta srl

con sede in Porto Mantovano (MN), via Industria n. 24, per un importo presunto di €
24.489,55 + iva di legge.

* * *

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott.ssa Federica Rinaldi)

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

(Lorenzo Catellani)

firmato digitalmente